

Иркутская область.

Аларский район.

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение Идеальский детский сад.

С.Идеал, ул Коммунаров, 19.

Тел.89041141798

E-mail: [idealskiysad@mail.ru](mailto:idealskiysad@mail.ru)

Заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Иркутской области в Черемховской и Аларском  
районах

наименование области

Федориновой Н.И.

Заведующего Гармаевой Л.Г.

Ф.И.О. руководителя

**Ответ на представление об устранение выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований**

Оправляем Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлению об устранении выявленных нарушений № 001761 от « 22 » сентября 2017 г. со сроком исполнения до « » 20 г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1.	В хозяйственной зоне не оборудована площадка с твердым покрытием для сбора ТБО, тем самым нарушен п.3.18.СанПиН 2.4.1.3049-13	Написано ходатайство на выделение денежных средств Учредителю, составлена смета на оборудование площадки, заключен договор на приобретение контейнера для ТБО
2.	Не представлены документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам , нарушен п.3.15СанПиН 2.4.1.3049-13	Документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам получены
3	Отсутствуют наматрасники, нарушение п.6.15СанПиН 2.4.1.3049-13	Наматрасники приобретены по «Народной инициативе»
4.	В нарушение п.6.16.2,6.16.3СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных комнатах к умывальным раковинам не обеспечена подводка горячей и холодной воды через смесители, нет умывальной раковины для взрослых в туалетной комнате старшей группы. П.9.2СанПиН 2.4.1.3049-13 П.9.4СанПиН 2.4.1.3049-13 П.9.6СанПиН 2.4.1.3049-13 П.13.5СанПиН2.4.1.3049-13	21.08.2018г был заключен контракт № ф.2018.389594 на выполнение работ «Устройство водоснабжения и водоотделения в МКДОУ Идеальский д/с» и в течение 15 рабочих дней работы были выполнены. Горячая и холодная вода подведена в

		пищеблок, медицинский кабинет, в 2 групповые комнаты, в 2 туалетные комнаты. Везде установлены смесители, раковины, гибкие шланги, моечные ванны. Установлена приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке. Здание оборудовано внутренней канализацией.
5.	В нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 нет цельнометаллических столов на пищеблоке	Также по «Народной инициативе» приобретено 2 цельнометаллических стола
6.	В нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок заполняется в полном объеме с указанием времени поступления медсестрой.

Заведующий / Гармаева / Гармаева Л.Г. /  
 Наименование должности руководителя / Подпись / Расшифровка

